

Käyttäjälähtöinen esteettömyyskävely havainnointiin perustuen - Tarkistuslista

Arvioitava kohde: Kuhmon kaupunginkirjasto, Pajakkakatu 2

Arvioinnin päivämäärä: 31.8.2022 Jouni Kilpeläinen, Kultakuusen ja muita henkilöitä

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Autopaikka/ Saattoliikenteen pysähdyspaikka	Pyörätuolisymbolilla merkattu		x	vain yksi Inva-P, ja sen merkintä puuttuu
	Riittävän leveä	x		
	Paikoitusalueen pinta		x	huono asfaltti
	Paikoitusalueen kaltevuus	x		
	Valaistus		x	ilta-aikaan valaistus riittämätön

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Kevyen liikenteen paikoitus	Opastein merkattu		x	ei merkattu
	Kulkuväylän käyttöä häiritsemätön	x		
	Valaistus		x	ilta-aikaan valaistus riittämätön

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Kulkuväylät, käytävät	Kulkuväylän pinta	x		
	Kulkuväylän kaltevuus	x		
	Kulkuväylän leveys	x		
	Portaiden alkamisesta varoitettava huomioalue	x		
	Portaiden käsijohteet	x		
	Portaiden pinta	x		
	Porraskorkeus	x		

Porrasaskelman leveys	x		
Porrasaskelman reunakonstrasti	x		
Pyörätuoliluiska	x		
Kynnykset	x		
Valaistus	x		
Esteet (törmäys-/putoamisvaara)	x		
Levähdyspaikat	x		

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Opasteet	Fontin koko			
	Fontin selkeys			
	Opasteen pinta (kiilto, heijastus)			

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Sisäänkäynti; omatoimiaikana ulko-ovista vasen aukeaa sähköisesti, oikea lukossa. Näppäimistö 1 m korkeudella.	Helposti löydettävä	x		
	Tuulikaapin koko	x		lukitussalpa 1,5 metrin korkeudella
	Valaistus	x		
	Ovikello (korkeus, sijoittuminen, valaistus)		x	ovikello toiminnassa vain virkailijoiden työssäoloaikana
	Ovi (hahmotettavuus, leveys, avattavuus, kynnykset)	x		leveys 85 cm

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Huonetilat	Ääniympäristö (kaiku)	x		
	Hissi	ei ole		
	Valaistus	x		
	Lattia (tasaisuus, kontrastit)	x		
	Kulkuleveydet	x		
	Säilytystilat (kaapit, naulakot, lokerot)		x	lukot puuttuvat
	Istuimet (korkeus, käsinojat, määrä)		x	erikorkuisia tuoleja näyttöpäätteiden äärelle
	Pöydät (säädettävyys)		x	säädettäviä pöytiä palvelutiskillä, ei yleisön näyttöpäätepöydissä

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Palvelutiskit	korkeus	x 64 cm-110 cm		sähköinen palvelutiski
	erottuvuus/kontrastit	x		
	valaistus	x		
	äänisilmukka		x	toimii vain kokoussalissa, ei palvelutiskillä

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Esteetön WC	sijainti	x		
	ovi (kontrasti, leveys, kynnyks, lukko, vedin)		x ?	
	lattiapinta	x		
	lattian ja seinän kontrasti	x		

mitoitus		x	
käsituet	x		katosta roikkuva "apukahva" hyvä
wc-istuimen korkeus45cm		x	irtokoroke tarpeen
wc-paperitelineen sijoittelu	x		
käsisuihkun sijoittelu		x	takaviistossa
käsienpesuallas	x		korkeutta saa säädettyä
saippua-annostelija	x		
käsiympäpaperitelineen sijoittelu	x		
peili	x		
vaatekoukut	x		
keppiteline		x	
irtokalusteiden sijoittuminen		x	matala irtojakkara olisi hyvä (lyhytkasvuiset ja lapset), hoitopöytä iso
valaistus	x		
hälytysjärjestelmä		x	puuttuu