



01.02.2023 Pöytäkirjanro 69 187

Vastaanottaja

Kuhmon kaupunki
Rakennusvalvonta

88900 KUHMO

Kohde

Crosslam Oy
Väestönsuojan rakentaminen
Kivikatu 2-4
88900 KUHMO

Osapuolet

Kuhmon kaupunki

Lausunto

Pyydettyinä lausunto vapautuksesta väestönsuojan rakentamisvelvoitteeseen.

Hankkeeseen ryhtyvä (Oy Crosslam Kuhmo Ltd) vetoaa Rakennusvalvontaviraston väestönsuoja -rakentamisohjeeseen (kohta 5.0) sekä pelastuslain 75§ :ään :
- rakennushankkeella voi hakea helpotusta väestönsuojan rakentamisvaateelle, "jos väestönsuojan rakentamiskustannus on tavanomaista huomattavasti suurempi kun kustannusta verrataan rakennuksen rakentamiskustannuksiin"

Väestönsuojan rakentamiskustannukset ovat esitettyjen laskelmien mukaisesti tarjouksista riippuen 11.6% ja 12.3%

Väestönsuojan rakentamiskustannuksia on pidetty yleensä kohtuuttomina silloin, kun väestönsuojan rakentamiskustannukset ovat ylittäneet 4% koko kohteen rakentamiskustannuksista.

Pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa asian suhteen mikäli rakennusvalvontaviranomainen päättää antaa väestönsuojan rakentamisvelvoitteeseen vapauttavan päätöksen.

johtava palotarkastaja
Pekka Heikkinen